

Številka : SM-83-15-2018

Datum : 17.12.2018

Stanovanjski sklad RS, javni sklad
Poljanska cesta 32

1000 Ljubljana

**STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD**DATUM
PREJEMA: 21-01-2019

REFERENT: BH

ŠTEVILKA: 35101-13/2018-52

ŠTEVILO PRILOG: 1

ZADEVA :

MNENJE

o

ustreznosti izvedbe intervencijskih poti za novogradnjo
stanovanjske skupnosti za mlade Gerbičeva, v Ljubljani

Glede na vlogo za izdajo mnenja za projekt PGD, za novogradnjo stanovanjske skupnosti za mlade Gerbičeva, vam v nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve.

Pri pregledu predložene projektne dokumentacije (Koncept požarne varnosti za IDP, Ekosystem d.o.o., št. elab.: 0104-06-18 KPV, z dne november 2018, odg. projektant Aleš Drnovšek), smo ugotovili:

- Da so **intervencijske poti** v situaciji Koncepta požarne varnosti ustrezno vrisane in da je iz grafičnih podlog mogoče ugotoviti, da potek intervencijskih poti omogoča dostopa z gasilskimi vozili do objekta.
- Intervencijske poti so predvidene tako, kot to narekuje smernica SZPV 206.
- Investitor, mora pred tehničnim prevzemom objekta, izvesti vertikalne in talne označbe intervencijske površine.

S predvidenimi rešitvami, se strinjamo.

Mnenje pripravil:

Iztok Zajc, mag.gosp.inž., dipl.var.inž.



Poveljnik:

Tomaž Kučič, univ.dipl.obr.

Ljudje na pravem mestu