# detajl zaključka balkona v pritličju

## DETAJLI - D1




granitogres ploščice 25/50 d=10mm
lepilo 5mm
visoko elastièni vodotesni premaz na cementni osnovi
(kot. npr. Siklastic - 150 ali enakovedno) v kombinaciji z elastièním robnim trakom

zaglajen mikroarmiran betonski estrih v naklonu 1%

ekstrudiran polistiren XPS
tlačna trdnost 300 kPa, gostota 30 kg/m3
(kot. npr. Styrodur 2800 C ali enakovredno)

AB plošča

ekspandiran polistiren EPS
SIST EN 13163, tlaèna trdnost 100 kPa
(kot npr. STIROPOR EPS 100 (SGP 20) ali enakovredno)

tankoslojni zaključni omet na silikatno-silikonski osnovi, barvni, granulacija = 1mm
(npr. Weber.pas extra clean R030, barva 475A ali enakovredno)

Fe pocinkana barvana pločevina
d=0.6 mm, r.š. 166 mm
barva: BZ.3

RF sidro M6/10 (npr. FISCHER FBN ali enakovredno)

Fe pocinkana barvana konzola za pritrditev ograje (100/150/15 mm) barva: BZ.3
gledati sheme nosilnih palic ograj!)

spodnji in sprednji rob - viden beton barvan s hidrofobnim premazom barva: BZ.6
(po barvni shemi)

vodni nos

Ograja iz ekspandirane Fe pločevine (d=2mm: 42mm dolžina okenca, 15mm širina okenca, 2,5mm širina rebra, okenca obrnjena vodoravno-navzven-navzdol) privarjene na okvir iz Fe L profilov 40/40/4. Vse vročecinkano in barvano: BZ.3

**dekleva gregorič arhitekti**
projektiranje d.o.o.
dalmatinova ulica 11
SI-1000 ljubljana

t: +386 1 430 52 70
f: +386 1 430 52 71
arh@dekleva-gregoric.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **objekt** | STAN. POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, F4 | | | **vrsta projekta** | PZI |
| **risba** | DETAJLI - D1 (detajl zaključka balkona v pritličju) | | | **merilo** | 1:5 |
| **št. projekta** | 029-05-F4 | **datum** | MAREC 2009 | **št. risbe** | detajl 03 |