detajl zaključka nepokritega balkona

DETAJLI - D6b



granitogres plošèice d=10mm
lepilo 5 mm
visoko elastični vodotesni premaz na cementni osnovi
(kot. npr. Siklastic - 150) v kombinaciji z elastičnim robnim trakom

zaglajen mikroarmiran betonski estrih v naklonu 1%

ekstrudiran polistiren XPS
tlačna trdnost 300 kPa, gostota 30 kg/m3
(kot. npr. Styrodur 2800 C ali enakovredno)

RF rešetka - glej shemo

RF / "L" kotnik 25/15/3

tesnilo: trajno elastični kit

RF kanaleta d=3mm

Fe pocinkana barvana pločevina d=0.6 mm, r.š. 166 mm
barva: BZ.3

RF pritrdilo 50/100/3 varjeno na odtočno kanaleto za pritrditev na AB z vijakom RF na vsakih 120 cm

RF sidro M6/10 (npr. FISCHER FBN ali enakovredno)

Fe pocinkana barvana konzola za pritrditev ograje (100/150/15 mm) barva: BZ.3

utor v betonski plošèi 80/90 barva: BZ.6

spodnji in sprednji rob - viden beton barvan s hidrofobnim premazom barva: BZ.6 (po barvni shemi)

vodni nos

odtoèna cev RF ø 50 je vbetonirana v AB ploščo

svetilo SV8 (npr. SiPLAST Sitek ali enakovredno)

ekspandiran polistiren EPS
SIST EN 13163, tlačna trdnost 100 kPa
(kot npr. STIROPOR EPS 100 (SGP 20))

tankoslojni zaključni omet na silikatno-silikonski osnovi, barvni, granulacija = 1mm
(npr. Weber.pas extra clean R030, barva 475A ali enakovredno)

Ograja iz ekspandirane Fe pločevine (d=2mm: 42mm dolžina okenca, 15mm širina okenca, 2,5mm širina rebra, okenca obrnjena vodoravno-navzven-navzdol) privarjene na okvir iz Fe L profilov 40/40/4. Vse vročecinkano in barvano:BZ.3

RF rešetke M1:2

dekleva gregorič arhitekti
projektiranje d.o.o.
dalmatinova ulica 11
SI-1000 ljubljana

t: +386 1 430 52 70
f: +386 1 430 52 71
arh@dekleva-gregoric.com

objekt	STAN. POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, F4			**vrsta projekta**	PZI
risba	DETAJLI - D6b			**merilo**	1:5, 1:2
št. projekta	029-05-F4	**datum**	MAREC 2009	**št. risbe**	detajl 10