


Tlors izvedbe priključkov iz gradbenega cokla 2

M 1 : 20



Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

LEGEND

- PE - priključek elektrike
- PHV - priključek hladne vode
- PHTV - priključek hladne in tople vode
- PTV - priključek tople vode
- OV - odtok vode
- PHMV - priključek hladne mehčane vode
- PPL-priključek plina
- talna rešetka; sifon - sifonizirano
- priključek ozemljitve potencialov
- inox stenski

PROJEKTANT: Atelierarhitekti d.o.o. Mestini trg 24 1000 Ljubljana	INVESTITOR: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana	NAČRT/LIST/MERILO: Načrt oznaka 5 LIST 4 As indicated
VODJA PROJEKTA: Maja Kovačič u.d.i.a. ZAPS 1971	NAZIV GRADNJE: Učna kuhinja, zamenjava učilnic, umestitev garderob SZŽ Lj	DATUM/VARIANTA: print: 18.3.2019 mod: 18.3.2020 base: 3.3.2020
PROJEKTANT TEHNOLOGIE: PROprima d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija	ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA: 05/2018 5-T/198-2018-PZI projekt za izvedbo - PZI	PROprima d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana Slovenija
POOBlašČENI INŽENIR TEHNOLOGIE: Primož Černigoi u.d.i.s. T-0697	VSEBINA RISBE: Tlors izvedbe priključkov iz gradbenega cokla 2	tel: +386 0 599 26 401 fax: +386 0 599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si

