5

6

7

A

NKOTIT

+15.25 BETON

OBSTOJEČ STREŠNI VENTILATOR
SE ODSTRANI

KANALA ZA DOVOD / ODVOD ZRAKA
SPELJATI SKOZI OBSTOJEČ PREBOJ NA
STREHO

450/200
1500 m3/h

JV

+15.25 BETON

OBSTOJEČ HLADILNI
AGREGAT NA STREHI ŠOLE

+15.33 CINKOTIT

KANALA ZA DOVOD / ODVOD ZRAKA
SPELJATI ENEGA POD DRUGIM
OBA KANALA TOPLOTNO IN
PROTIKONDENČNO IZOLIRATI Z
IZOLACIJO DEBELINE min. 32 mm
IZOLACIJO ZAŠČITITI Z Al. PLOČEVINO

450/200
1500 m3/h

REVERZIBILNA KKE ENOTA ZA
HLAJENJE / OGREVANJE ZRAKA V
PREZRAČEVALNI NAPRAVI
Qhl = 2.5 kW, Qo = 3 kW

V KANALSKA PRIKLJUČKA ZA SVEŽ IN
ZAVRŽENI ZRAK VGRADITI ZAŠČITNI
REŠETKI 600x300 mm

DOVODNO / ODVODNA
PREZRAČEVALNA NAPRAVA
SYSTEMAIR TOPVEX SX/C04,
Vdo = Vod = 1500 m3/h

+14.79 CINKOTIT

B

+14.79 CIN

SPREMEMBA:	OPIS SPREMEMBE:		DATUM SPR:	PODPIS ODG. PR.
PROJEKTANT:	CELARC d.o.o., MLINSKA CESTA 5d, DOMŽALE			
NAROČNIK:	SREDNJA ZDRAVSVENA ŠOLA LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 61, LJUBLJANA			
OBJEKT:	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA			
VRSTA INSTALACIJE:	STROJNE INSTALACIJE- PZI		NAČRT:	PREZRAČEVANJE
OVP: prof. JURIJ KOBE, udia	0427-A	4. 2020		DELNI TLORIS STREHE
OP: TOMI CELARC, udis	S-0310	4. 2020		

MERILO: 1:50 DATUM: APRIL 2020 ŠT. PROJEKTA: 4/2020 ŠT. NAČRTA: 4/2020 ŠT. LISTA: 6