



- Legenda:
- Hlajenje / Ogrevanje dovod
 - Hlajenje / Ogrevanje povratek
 - Kanalizacija - kondenzat
 - Mavčna obloga
 - PV-1 Prelivni ventili DANFOSS tip AVDO DN15
 - Čk Črpalka za kondenzat ASPEN tip MINI TANK

Opomba:

- prehod cevi za hladilno vodo in kondenzat skozi strop se požarno zaščiti s trakom PROMASTOP W;
- vsi ventili so označeni v shemi hlajenja;
- dimenzija glavnega voda pri odcepu za konvektor in dimenzijo cevi priklopa na konvektor glej shemo hlajenja.

TLORIS II. NADSTROPJE HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT

INVESTITOR NLZOH Prvomajska ulica 1 2000 MARIBOR		ŠT. PROJEKTA-NAČRTA UP-025-2021 723/2021	 Klimal d.o.o. Klanjskova ul. 5, 3000 Celje klimal@siol.net, +386 41 340 671
OBJEKT NLZOH MARIBOR - VGRADNJA SISTEMA HLAJENJA IN OGREVANJA S TOPLLOTNO ČRPALKO			
VODJA PROJEKTA INES DEŽELAK, u.d.l.g.	IDENTIF. ŠTEVILKA IZS G-4702	NAČRT IN PAZA 4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA - PZI	
ODG. PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.	IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012	VSEBINA LISTA TLORIS II. NADSTROPJE HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT	
PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.	IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012	DATUM JUNIJ 2021	
OBDELAL			
RISAL			