



- Legenda:
- Hlajenje / Ogrevanje dovod
 - Hlajenje / Ogrevanje povratek
 - Kanalizacija - kondenzat
 - Povezava deljene klimatske naprave
 - Mavčna obloga
 - Prostor kjer je potrebno dodatno hlajenje z deljeno klimatsko napravo
 - PV-1 Prelivni ventili DANFOSS tip AVDO DN15
 - Čk Črpalka za kondenzat ASPEN tip MINI TANK

Opomba:

- prehod cevi za hladilno vodo in kondenzat skozi strop se požarno zaščiti s trakom PROMASTOP W;
- vsi ventili so označeni v shemi hlajenja;
- dimenzija glavnega voda pri odcepu za konvektor in dimenzijo cevi priklopa na konvektor glej shemo hlajenja.

TLORIS I. NADSTROPJE HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT

INVESTITOR NLZOH Prvomajska ulica 1 2000 MARIBOR		ST. PROJEKTA-NAČRTA UP-025-2021 723/2021		<div>KLIMAL</div> <div>Klimal d.o.o. Klanjskova ul. 5, 3000 Celje klimal@siol.net, +386 41 340 671</div>
OBJEKT NLZOH MARIBOR - VGRADNJA SISTEMA HLAJENJA IN OGREVANJA S TOPLLOTNO ČRPALKO				
VODJA PROJEKTA INES DEŽELAK, u.d.l.g.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS G-4702		
ODG. PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012		VSEBINA LISTA TLORIS I. NADSTROPJE HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT
PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012		DATUM JUNIJ 2021
ODDELAL				
RIBAL		ST. LISTA 03		MERILO 1:50