



**Legenda:**

- Hlajenje / Ogrevanje dovod
- Hlajenje / Ogrevanje povratek
- Kanalizacija - kondenzat
- Mavčna obloga
- PV-1 Prelivni ventili DANFOSS tip AVDO DN15
- Čk Črpalka za kondenzat ASPEN tip MINI TANK

**Opomba:**

- prehod cevi za hladilno vodo in kondenzat skozi strop se požarno zaščiti s trakom PROMASTOP W;
- vsi ventili so označeni v shemi hlajenja;
- dimenzija glavnega voda pri odcepu za konvektor in dimenzijo cevi priklipa na konvektor glej shemo hlajenja.

### TLORIS KLETI - OBJEKT B SEVER, JUG

### HLAJENJE, OGREVANJE

|   |  |  |
|---|--|--|
| INVESTITOR<br><b>NLZOH</b><br>Prvomajska ulica 1<br>2000 MARIBOR                                | ŠT. PROJEKTA-NAČRTA<br>UP-025/2021<br>733/2021 | <b>KLIMAL</b><br>Klimal d.o.o.<br>Klanjškova ul. 5, 3000 Celje<br>klimal@siol.net, +386 41 340 671 |
| OBJEKT<br><b>NLZOH MARIBOR - VGRADNJA SISTEMA<br/>HLAJENJA IN OGREVANJA S TOPLLOTNO ČRPALKO</b> |  |  |
| POSREDOVATEL<br><b>INES DEŽELAK, u.d.l.g.</b>   | IDENTIF. ŠTEVILKA<br>IZS G-4702                | NAČRT IN Faza<br>4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA - PZI  |
| ODD. PROJEKTANT<br><b>MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.</b>   | IDENTIF. ŠTEVILKA<br>IZS S-0012                | VSEBINA LISTA  |
| PROJEKTANT<br><b>MILAN LEPETIČ, u.d.l.s.</b>  | IDENTIF. ŠTEVILKA<br>IZS S-0012                | <b>TLORIS KLETI - OBJEKT B SEVER, JUG<br/>HLAJENJE, OGREVANJE</b>                                  |
| OBDELAL<br><b>RISAL</b>   | DATUM<br><b>OKTOBER 2021</b>                   |  |
|   | ŠT. LISTA<br><b>01</b>                         | MERILO<br><b>1:50</b>  |