



- Legenda:
- Hlajenje / Ogrevanje - dovod
 - Hlajenje / Ogrevanje - povratek
 - Kanalizacija - kondenzat
 - V-1 Regulator pretoka DANFOSS tip AB-QM 15 + TWA-Z NC 230V
 - V-2 Regulator pretoka DANFOSS tip AB-QM 20 + TWA-Z NC 230V
 - PV-1 Prelivni ventil DANFOSS tip AVDO DN15
 - Čk Črpalka za kondenzat ASPEN tip MINI TANK

Opomba:
- prehod cevi za hladilno vodo in kondenzat skozi strop se požarno zaščiti s trakom PROMASTOP W;

HEMA DVIŽNIH VODOV HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT

INVESTITOR NLZOH Prvomajska ulica 1 2000 MARIBOR		ŠT. PROJEKTA-NAČRTA UP-025-2021 723/2021		<div>KLIMAL</div> <div>Klimal d.o.o. Klanjskova ul. 5, 3000 Celje klimal@siol.net, +386 41 340 671</div>	
OBJEKT NLZOH MARIBOR - VGRADNJA SISTEMA HLAJENJA IN OGREVANJA S TOPLLOTNO ČRPALKO					
VODJA PROJEKTA INES DEŽELAK, u.d.i.g.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS G-4702			NAČRT IN FAZA 4 NAČRT S PODROČJA STROJUNIŠTVA - PZI
ODG. PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.i.s.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012			VSEBINA LISTA SHEMA DVIŽNIH VODOV HLAJENJE, OGREVANJE LEVI TRAKT
PROJEKTANT MILAN LEPETIČ, u.d.i.s.		IDENTIF. ŠTEVILKA IZS S-0012			DATUM JUNIJ 2021
OBDELAL				ŠT. LISTA 07	MERILO /
RISAL					