

TLORIS PRITLIČJA

LEGENDA: OGREVANJE

21VN/ 600x920 — TIP RADIATORJA

Ø 15 / 658W — RADIAT. OGR.–TOPLOT. IZGUBE

Calypso exact K2 DN15/4.3 REGUTEC DN15/4

90/70°C — TEMPERATURNI REŽIM

RADIAT. OGREV. – DOVOD

RADIAT. OGREV. – POVRATEK

TERMOSTATSKI VENTIL/ PREDNASTAVITEV

RADIATORSKI ZAPIRALO

regulator pretoka/tlaka STADISTAP

V — vertikala- dovod ogrevne vode

V — vertikala- povratek ogrevne vode

Ø 35x1,5 / 45,5kW — OGREVANJE– TOPLOTNE IZGUBE

LEGENDA: KLIMATIZACIJA

KLIMA NE LG CT09
Qhl=7 kW
Qgr=8,5 kW

KLIMA NE LG CT09
Qhl=5 kW
Qgr=6,5 kW

2x KLIMA ZE LG MUPM40
11,2 kW

LEGENDA: PREZRAČEVANJE

AR4P 425/225 — REŠETKA

VERTIKALA

PV1 100
30m3/h

NA STREHI
STREŠNI ODVODNI
VENTILATOR 150m3/h
Pel=98W, U=230V

NA STREHI
STREŠNI ODVODNI
VENTILATOR 100m3/h
Pel=65W, U=230V

LOKALNI REKUPERATOR LUNOS e2
vel.Ø160x(g)345mm
Q=100m3/h
krmilni kabel 12V
Preboj ⌀162mm

PROJEKTIRANJE SIMON GRADIŠNIK s.p.
DOBRIŠA VAS 70, 3301 PETROVČE
tel.: 041-371-791, fax.: 03-5707-053, e-mail: simon.gradisnik@triera.net

vsebina risbe:	merilo:	datum nast. risbe:
TLORIS NADSTROPJA	1:50	APRIL 2019

naziv (delaj) objekta:
PRIZIDEK K ŠOLSKEMU CENTRU CELJE

investitor: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova 16, 1000 Ljubljana

funkcija	ime in priimek:	ident. št.	podpis	spremembe:
odg. vodja proj:	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	G-0697		
odg. projektant:	SIMON GRADIŠNIK, u.d.i.s.	S-1357		
izdelovalec risbe:	SIMON GRADIŠNIK, u.d.i.s.	S-1357		

vrsta načrta:	vrsta načrta:	št. načrta:	št. risbe:
NAČRT STROJNIH INSTALACIJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE KLIMATIZACIJA	PZI	S-10/19	3