Shema vrat

Oznaka (ID)	V1	V2	V3	V4	V5	V7	V8	V9	V10
Količina	6	8	2	1	1	2	1	1	1
Dimenzije	1,09×2,13	1,09×2,13	1,69×2,13	1,89×2,13	1,09×2,13	1,89×2,13	1,89×2,13	0,89×2,13	1,89×2,13
2D Simbol									
Pogled od znotraj									
Požarna odpornost	ni zahtev	ni zahtev	EI 30	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	EI 60
Toplotna prevodnost	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	U ≤ 1,1 W/m²K	U ≤ 1,1 W/m²K	ni zahtev	U ≤ 1,1 W/m²K	ni zahtev	ni zahtev
Zvočna izolativnost	Rw = min. 27 + 5 dB	Rw = min. 27 + 5 dB	Rw = min. 27 + 5 dB	Rw = min. 32 + 5 dB	Rw = min. 32 + 5 dB	Rw = min. 27 + 5 dB	Rw = min. 32 + 5 dB	Rw = min. 27 + 5 dB	Rw = min. 27 + 5 dB
Izhod v sili	/	/	**da**, upoštevati SIST EN 1125	**da**, upoštevati SIST EN 1125	**da**, upoštevati SIST EN 1125	**da**, upoštevati SIST EN 1125	**da**, upoštevati SIST EN 1125	/	**da**, upoštevati SIST EN 1125
Tip vrat	notranja vrata	notranja vrata	notranja vrata s požarno odpornostjo	**zunanja vrata**	**zunanja vrata**	notranja vrata	**zunanja vrata**	notranja vrata	notranja vrata s požarno odpornostjo

ZUNANJA VRATA - OPOMBE:

- Vsa zunanja vrata so visoko toplotno izolirana ALU vrata s prekinjenim toplotnim mostom.
- Vrata se opremi z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim materialom, samozapiralom, kljukami, ključavnicami, okovjem in gumi odbijačem. Posebne zahteve za vrata za izhod v sili so navedene v zgornji tabeli.
- Vsa vratna krila morajo biti vsaj tritočkovno vpeta v okvir vrat.
- V risbi so navedene mere toplotno izoliranih odprtin za vrata.
- Deli vrat, ki se odpirajo so prikazani v zgornji skici in v tlorisih načrta arhitekture.
- Zidarska toplotno izolirana odprtina za vsa vrata mora biti pravokotne oblike in mora znašati najmanj +1 cm glede na modularno mero, horizontalno in vertikalno, oz. skladno z navodili izbranega dobavitelja.
- Vratno špaleto je potrebno povsod predhodno izolirati s 3 cm xps toplotno izolacijo, kot je to prikazano v projektu, razen kjer je v tlorisih arhitekture navedeno drugače.
- Toplotna izolativnost stekla posameznih vrat je največ U = 0,7 W/m²K. Skupna toplotna prevodnost posameznih vrat je največ U ≤ 1,1 W/m²K.
- Vratno krilo in podboj so svetlo sive barve na zunanji in notranji strani.
- Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.
- Lastnosti vrat in detajle vgradnje mora predhodno potrditi arhitekt.

NOTRANJA VRATA - OPOMBE:

- Vsa notranja vrata se opremi z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim materialom, samozapiralom, kljukami, ključavnicami, okovjem in gumi odbijačem. Posebne zahteve za vrata za izhod v sili so navedene v zgornji tabeli.
- Vsa vratna krila morajo biti vsaj tritočkovno vpeta v okvir vrat.
- V risbi so navedene zidarske mere odprtin za vrata.
- Deli vrat, ki se odpirajo so prikazani v zgornji skici in v tlorisih načrta arhitekture.
- Zidarska odprtina za vsa vrata mora biti pravokotne oblike in mora znašati najmanj +1 cm glede na modularno mero, horizontalno in vertikalno, oz. skladno z navodili izbranega dobavitelja.
- Barvo vratnega krila in podboja izbere arhitekt.
- Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.
- Lastnosti izbranih vrat in detajle vgradnje mora predhodno potrditi arhitekt.

NOTRANJA VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO - OPOMBE:

- Vrata se opremi z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim materialom, samozapiralom, kljukami, ključavnicami, okovjem in gumi odbijačem.
- Požarna odpornost posameznih vrat je razvidna iz zgornje tabele.
- Posebne zahteve za vrata za izhod v sili so navedene v zgornji tabeli.
- Vsa vratna krila morajo biti vsaj tritočkovno vpeta v okvir vrat.
- V risbi so navedene zidarske mere odprtin za vrata.
- Deli vrat, ki se odpirajo so prikazani v zgornji skici in v tlorisih načrta arhitekture.
- Zidarska todprtina za vsa vrata mora biti pravokotne oblike in mora znašati najmanj +1 cm glede na modularno mero, horizontalno in vertikalno, oz. skladno z navodili izbranega dobavitelja.
- Vratno krilo in podboj sta standardne barve na zunanji in notranji strani.
- Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.
- Lastnosti izbranih vrat in detajle vgradnje mora predhodno potrditi arhitekt.

Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:

Biro Žveplan d.o.o.

Lava 5, 3000 Celje
tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31
info@biro-zveplan.si

Investitor/naročnik:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Objekt/lokacija:
PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja proj.:	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	IZS G-0697	
Poobl. arh.:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Izdelala:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Št. projekta:	012/2018	Faza:	
Št. načrta:	012/2018 - A	Datum: april 2019	

Vrsta proj. dokumentacije: PZI (PROJ. DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE)
Vrsta načrta: ARHITEKTURA
Vsebina risbe:
SHEMA VRAT
Merilo: M
Št. risbe: 10

Nepooblaščeno razmnoževanje tega načrta ni dovoljeno.
Archicad licenca: 2-2657288