


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor P5 / Povzetek



Višina prostora: 2.500 m, Višina montaže: 2.499 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:56

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	134	50	246	0.371
Tla	20	106	60	141	0.566
Strop	70	23	16	27	0.722
Stene (4)	50	50	19	110	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	2	TRILUX Ambrella G2 C07 WR LED1300-840 01 ET (1.000)	1199	1200	14.0
Skupaj:			2399	Skupaj: 2400	28.0

Specifična zaključna vrednost: $2.48 \text{ W/m}^2 = 1.84 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 11.31 m^2)