

OPISI POZICIJ

9 ZUNANJI ZID - zidan del:
- MK plošča
- opeka, 30 cm
- mineralna volna, 18 cm
- samočistilni silikonski omet

10 ZUNANJI ZID - zidan del, do višine + 0,94 m:
- MK plošča
- opeka, 30 cm
- cementna glazura, 1 cm
- hidroizolacija, 1 cm
- hrapav xps, 16 cm
- samočistilni silikonski omet

11 ZUNANJI ZID - zidan del, cokel:
- MK plošča
- opeka, 30 cm
- cementna glazura, 1 cm
- hidroizolacija, 1 cm
- hrapav xps, 16 cm
- kulirglast

12 ZUNANJI ZID - zidan del, pod terenom:
- AB nastavek, 30 cm
- hidroizolacija, 1 cm
- xps, 16 cm
- bradavičasta folija

13 ZUNANJI ZID - povezovalni hodnik:
- MK plošča
- krožno lepljena lesena plošča, 8 cm
- mineralna volna, 18 cm

14 MK PREDELNA STENA - Rw = min. 52 dB
- dvojna MK plošča
(v sanitarijah: vodoodporna plošča)
- akustični lesnini trak, 0,5 cm
- kovinska podkonstrukcija 10 cm
vmes mineralna volna - zvočna izolacija 2 x 5 cm
- akustični lesnini trak, 0,5 cm
- dvojna MK plošča
(v sanitarijah: vodoodporna plošča)

15 MK PREDELNA STENA - sanitarije - Rw = min. 52 dB
- dvojna MK plošča - vodoodporna
- akustični lesnini trak, 0,5 cm
- kovinska podkonstrukcija 17,5 cm
vmes mineralna volna - zvočna izolacija 2 x 5 cm
- akustični lesnini trak, 0,5 cm
- dvojna MK plošča - vodoodporna

Opombe za vse MK stene:
Akustični lesnini trak debeline je potrebno namestiti tudi na stik podkonstrukcije s stropom, tlemi in drugimi stenami. V steni ne sme biti direktnih prebojev v sosednji prostor.
Navodila za razvod instalacij se nahajajo v **elaboratu zaščite pred hrupom.**

16 MK OBLOGA STENE - zidan del proti obstoječi brlovadnici:
- dvojna MK plošča
- akustični lesnini trak, 0,5 cm
- kovinska podkonstrukcija 8 cm
vmes mineralna volna - zvočna izolacija 8 cm
- obstoječ zid

17 NOTRANJA OBLOGA ATIKE:
- večslojna hidroizolacijska kritina z zaščito proti prebojem korenin, hladno pritrjena na podlago, 1 cm
- filc
- toplotna izolacija xps, hladno pritrjena na podlago, 10 cm
- parna zapora
- nosilna konstrukcija

TLORIS STREHE IN OSTREŠJA
M 1:50

LEGENDA:
- kritina (hidroizol. folija)
- atika
- leseni stropniki
- strešne kupole
- svetlobniki

OPOMBE:

- Vsi zidovi morajo imeti na vrhu izdelano AB vez, ki mora potekati čez celo stavbo in mora biti povezana z vsemi vertikalnimi vezmi.
- Toplotna izolacija mora biti izdelana zvezno, brez prekinitev med vertikalnimi, horizontalnimi ali poševnimi deli.
- Svetlobne kupole izvesti na toplotno izoliranem montažnem nastavnem vencu, ki se ga obloži s hidroizolacijo in obrobo iz pločevine. Nastavek mora gledati nad končni nivo strehe vsaj 25 cm.
- Za vgradnjo svetlobnikov je potrebno na strehi predhodno izdelati leseno podkonstrukcijo, ki mora segati nad končni nivo strehe vsaj 25 cm. Podkonstrukcija se od zunaj obloži s hidroizolacijsko folijo in obrobo iz pločevine. Prostor med podkonstrukcijo in svetlobnikom je potrebno toplotno in protikondenzno izolirati.
- Vsi instalacijski preboji iz ogrevanega dela stavbe navzven morajo biti toplotno in paronepropustno izolirani. Podatki o prebojih se nahajajo v načrtih instalacij.
- Vse ventilacije in odduhi so Ø110.
- Preboj skozi zunanji zid za odtok meteorne vode s strehe mora biti toplotno in protikondenzno izoliran.
- Dobavitelj jeklene in lesene konstrukcije mora izdelati montažni delavniški načrt, ki ga potrdijo arhitekt, statik in vodja projekta.
- Pri gradnji je potrebno upoštevati tudi vse ostale načrte in elaborate.
- Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V primeru nejasnosti ali odstopanja od projektiranega stanja se je potrebno ponovno posvetovati s projektantom.

Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:

Biro Žveplan d.o.o.
Lava 5, 3000 Celje
tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31
info@biro-zveplan.si

Investitor/naročnik:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Objekt/lokacija:
PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE

Vrsta proj. dokumentacije: PZI
PROJ. ŠOKLAK. ZA IZVEDBO GRADNJE

Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja proj.: JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	IZS G-0697	
Poobl. arh.: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Izdelala: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Št. projekta: 012/2018	Faza:	
Št. načrta: 012/2018 - A	Datum: april 2019	

Vrsta načrta: ARHITEKTURA
Vsebina risbe:
TLORIS STREHE IN OSTREŠJA
Merilo: M 1:50 | Št. risbe: 4

Nepooblaščeno razmnoževanje tega načrta ni dovoljeno.
Archicad licenca: 2-2657280