

TLORIS NADSTROPJA

LEGENDA: OGREVANJE

21VN/ 600x920 — TIP RADIATORJA

Ø 15 / 658W — RADIAT. OGR.-TOPLOT. IZGUBE

90/70°C — TEMPERATURNI REŽIM

R — RADIAT. OGREV. - DOVOD

R — RADIAT. OGREV. - POVRATEK

TERMOSTATSKI VENTIL/ PREDNASTAVITEV

RADIATORSKO ZAPIRALO

regulator preloka/tlaka STAD/STAP

Calypso exact K2 DN15/4.3
REGUTEC DN15/4

vertikala- dovod ogrevne vode

vertikala- povratek ogrevne vode

Ø 35x1,5 / 45,5kW — OGREVANJE- TOPLOTNE IZGUBE

LEGENDA: KLIMATIZACIJA

KLIMA NE LG CT09
Qhl=7 kW
Qgr=8,5 kW
VODENO POD STROPOM DO Z.E.
Cu Ø6/Ø12
Notranja stropna enota 7kW
klima naprave
KONDENZ DN30 speljan v kan.

KLIMA NE LG CT09
Qhl=5 kW
Qgr=6,5 kW
VODENO POD STROPOM DO Z.E.
Cu Ø6/Ø12
Notranja stropna enota 7kW
klima naprave
KONDENZ DN30 speljan v kan.

2x KLIMA ZE LG MUPM40
11,2 kW

LEGENDA: PREZRAČEVANJE

AR4P 425/225 — REŠETKA

NA STREHI
STREŠNI ODVODNI
VENTILATOR 150m3/h
Pel=90W, U=230V

P — VERTIKALA

PV1 100
30m3/h

NA STREHI
STREŠNI ODVODNI
VENTILATOR 100m3/h
Pel=65W, U=230V

LOKALNI REKUPERATOR LUNOS e2
vel.Ø0160x(g)345mm
Q=100m3/h
krmilni kabel 12V
Preboj Ø162mm

PROJEKTIRANJE SIMON GRADIŠNIK s.p.
DOBRIŠA VAS 70, 3301 PETROVČE
tel.: 041-371-791, fax.: 03-5707-053, e-mail: simon.gradisnik@triera.net

vsebina risbe: TLORIS NADSTROPJA		merilo: 1:50	datum nast. risbe: APRIL 2019
naziv (dela) objekta: PRIZIDEK K ŠOLSKEMU CENTRU CELJE			
investitor: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Masarykova 16, 1000 Ljubljana			
funkcija	ime in priimek	ident. št.	podpis	spremembe:
odg. vodja proj.	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	G-0697	
odg. projektant:	SIMON GRADIŠNIK, u.d.i.s.	S-1357	
izdelovalec risbe:	SIMON GRADIŠNIK, u.d.i.s.	S-1357	
vrsta načrta: NAČRT STROJNIH INSTALACIJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE KLIMATIZACIJA	vrsta načrta: PZI	Št načrta: S-10/19	Št. risbe: 4