


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

UČILNICA N4 / Povzetek



Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:116

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	429	241	532	0.562
Tla	20	392	224	478	0.570
Strop	70	88	69	115	0.792
Stene (4)	50	200	85	393	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

UGR

Stena	Bozina	Visina	Reolovsko
Leva stena	18	18	
Spodnja stena	18	18	
(CIE, SHR = 0.25.)			

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	12	Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 UGR19 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
			Skupaj: 47997	Skupaj: 48000	432.0

Specifična zaključna vrednost: $5.33 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 81.00 m^2)