




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

UČILNICA N4 / Povzetek



Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:116

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	463	248	910	0.534
Tla	20	418	232	650	0.554
Strop	70	101	77	163	0.766
Stene (4)	50	247	94	1121	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA 160714/A1 A41-10151C (1.000)	5701	5701	0.0
2	12	Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 UGR19 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
Skupaj:			53698	53701	432.0

Specifična zaključna vrednost: $5.33 \text{ W/m}^2 = 1.15 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 81.00 m^2)