


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

KABINET N3 / Povzetek



Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:116

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	473	284	568	0.600
Tla	20	416	254	524	0.611
Strop	70	99	81	125	0.817
Stene (4)	50	227	94	450	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	8	Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 UGR19 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
Skupaj:			31998	32000	288.0

Specifična zaključna vrednost: $6.53 \text{ W/m}^2 = 1.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 44.10 m^2)