

OPISI POZICIJ

- 1

STREHA nad zidanim delom:

  - večslojna kritina - strešna folija, z zaščito proti prebojem korenin, hladno pritrjena na podlago, 1 cm
  - filc
  - toplotna izolacija xps v naklonu 2 %, hladno pritrjena na podlago, 21 - 43 cm
  - parna zavora, hladno pritrjena na podlago
  - AB plošča, 20 cm
  - zračni prostor
  - mineralna volna, 5 cm (zvočna izolacija)
  - utrjeno nasutje
- 2

STREHA nad povezovalnim hodnikom:

  - večslojna kritina - strešna folija, z zaščito proti prebojem korenin, hladno pritrjena na podlago, 1 cm
  - filc
  - toplotna izolacija xps, hladno pritrjena na podlago, 10 cm
  - parna zavora, hladno pritrjena na podlago
  - ošb plošče
  - leseni stropniki v naklonu 2%, vmes mineralna volna, 20 cm
  - parna zavora, z zalepljenimi stiki
  - zračni prostor
  - mineralna volna, 5 cm (zvočna izolacija)
  - spušen akustični strop razreda C
- 3

TLAK V NADSTROPJU - zidan del:

  - antistatični tlak iz vinilne obloge, z izolativnostjo proti udarnemu hrupu
  - lepjen na izravnavno podlago, 1 cm
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - pvc folija
  - mineralna volna, 5 cm
  - AB plošča, 20 cm
  - zračni prostor
  - spušen akustični strop razreda C
- 4

TLAK V NADSTROPJU - sanitarije:

  - keramika, lepljena na izravnavno podlago, 1 cm
  - fleks, vodotesna masa
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - PE penjena folija (zvočna izolacija)
  - xps, 5 cm
  - AB plošča, 20 cm
  - zračni prostor
  - spušen akustični strop razreda C
- 5

TLAK V NADSTROPJU - povezovalni hodnik:

  - antistatični tlak iz vinilne obloge, z izolativnostjo proti udarnemu hrupu
  - lepjen na izravnavno podlago, 1 cm
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - pvc folija
  - mineralna volna, 5 cm
  - križno lepljena lesena plošča, 8 cm
  - zračni prostor z jekleno konstrukcijo
  - lesena podkonstrukcija, 5 cm
  - ošb plošče
  - mineralna volna, 18 cm
  - samočistilni silikonski omet
- 6

TLAK V PRITLIČJU - prostor P2:

  - brezšivni športni tlak, z izolativnostjo proti udarnemu hrupu, lepjen na izravnavno podlago, 1 cm
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - pvc folija
  - xps, 20 cm
  - hidroizolacija, 1 cm
  - podložni beton, 5 cm
  - utrjeno nasutje
- 7

TLAK V PRITLIČJU - sanitarije:

  - keramika, lepljena na izravnavno podlago, 1 cm
  - fleks, vodotesna masa
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - pvc folija
  - xps, 20 cm
  - hidroizolacija, 1 cm
  - podložni beton, 5 cm
  - utrjeno nasutje
- 8

TLAK V PRITLIČJU - ostali prostori:

  - antistatični tlak iz vinilne obloge, z izolativnostjo proti udarnemu hrupu
  - lepjen na izravnavno podlago, 1 cm
  - prostor P1: keramika 1 cm
  - armiran cementni estrih, dilatiran, 5 cm
  - pvc folija
  - toplotna izolacija xps v naklonu 2 %, hladno pritrjena na podlago, 21 - 43 cm
  - parna zavora, hladno pritrjena na podlago
  - AB plošča, 20 cm
  - hidroizolacija, 1 cm
  - podložni beton, 5 cm
  - utrjeno nasutje
- 9

ZUNANJJI ZID - zidan del:

  - MK plošče
  - opeka, 30 cm
  - mineralna volna, 18 cm
  - filc
  - samočistilni silikonski omet
- 10

ZUNANJJI ZID - zidan del, do višine + 0.94 m:

  - MK plošče
  - opeka, 30 cm
  - cementna glazura, 1 cm
  - hidroizolacija, 1 cm
  - hrpav xps, 16 cm
  - samočistilni silikonski omet
- 11

ZUNANJJI ZID - zidan del, cokel:

  - MK plošče
  - antistatični tlak iz vinilne obloge, z izolativnostjo proti udarnemu hrupu
  - lepjen na izravnavno podlago, 1 cm
  - hrpav xps, 16 cm
  - kulirplast
- 12

ZUNANJJI ZID - zidan del, pod terenom:

  - AB nastavki, 30 cm
  - hidroizolacija, 1 cm
  - xps, 16 cm
  - bradavičasta folija
- 13

ZUNANJJI ZID - povezovalni hodnik:

  - MK plošče
  - križno lepljena lesena plošča, 8 cm
  - mineralna volna, 18 cm
  - samočistilni silikonski omet
- 14

MK PREDELNA STENA - R<sub>w</sub> = min. 52 dB

  - dvojna MK plošča
  - (v sanitarijah: vodoodporna plošča)
  - akustični tesnilni trak, 0,5 cm
  - kovinska podkonstrukcija 10 cm
  - vmes mineralna volna - zvočna izolacija 2 x 5 cm
  - akustični tesnilni trak, 0,5 cm
  - dvojna MK plošča
  - (v sanitarijah: vodoodporna plošča)
- 15

MK PREDELNA STENA - sanitarije - R<sub>w</sub> = min. 52 dB

  - dvojna MK plošča
  - vodoodporna
  - akustični tesnilni trak, 0,5 cm
  - kovinska podkonstrukcija 17,5 cm
  - vmes mineralna volna - zvočna izolacija 2 x 5 cm
  - akustični tesnilni trak, 0,5 cm
  - dvojna MK plošča
  - vodoodporna
- 16

MK OBLOGA STENE - zidan del proti obstojici telovadnici:

  - dvojna MK plošča
  - akustični tesnilni trak, 0,5 cm
  - kovinska podkonstrukcija 8 cm
  - vmes mineralna volna - zvočna izolacija 8 cm
  - obstojec zid
- 17

NOTRANJA OBLOGA ATIKE:

  - večslojna hidroizolacijska kritina z zaščito proti prebojem korenin, hladno pritrjena na podlago, 1 cm
  - filc
  - toplotna izolacija xps, hladno pritrjena na podlago, 10 cm
  - parna zavora
  - nosilna konstrukcija

