




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor P8-sanitarijr / Povzetek



Višina prostora: 2.500 m, Višina montaže: 2.499 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:56

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	227	82	369	0.360
Tla	20	177	92	246	0.520
Strop	70	38	25	44	0.660
Stene (4)	50	84	31	136	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 128 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	3	TRILUX Ambielle G2 C07 WR LED1300-840 01 ET (1.000)	1199	1200	14.0
Skupaj:			3598	Skupaj: 3600	42.0

Specifična zaključna vrednost: $4.29 \text{ W/m}^2 = 1.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 9.79 m^2)